



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»**

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции
№РА.RU.710060

УТВЕРЖДАЮ

**Врио главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции**



М.В. Буланов

**Регистрационный номер: 3397
от 11.07.2018 г.**

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 563

- 1. Наименование продукции:** КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ на номинальное давление не более PN 2,5 МПа (25 кгс/см²) условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50, т/ф 15БЗр, т/ф 15Б1п.
- 2. Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Бологовский арматурный завод», Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, д. 88, Здание бытового корпуса, помещение 1, Российская Федерация.
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Бологовский арматурный завод», Тверская обл., г. Бологое, ул. Горская, д. 88, Здание бытового корпуса, помещение 1, Российская Федерация.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 3712-001-04606952-2011 «Клапаны запорные муфтовые латунные на номинальное давление не более PN 2,5 МПа (25 кгс/см²)»;
 - протокол лабораторных испытаний Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации, Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018) №06/51-169/ПР-18 от 02 июля 2018 г.
- 5. Область применения продукции:** в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения и технологических трубопроводов (для воды (т/ф 15БЗр); для горячей воды или насыщенного пара (т/ф 15Б1п)).

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки», главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

Состав- латунь.

- Запах водной вытяжки при 20 и 60⁰С, баллы - не более 2; Привкус водной вытяжки при 20 и 60⁰С – отсутствие; Цветность, градусы - не более 20; Мутность - не более 2,6; Пенообразование, стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – менее 1 мм; Осадок – отсутствие; Водородный показатель (рН) - 6-9; Окисляемость перманганатная, мг/л - не более 5,0;
- Санитарно – химические миграционные показатели. (Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции – 10 суток. Температура раствора 70⁰С), мг/дм³, не более:
Железо - 0,3; Алюминий - 0,5; Кадмий - 0,001; Марганец - 0,1; Медь - 1,0;
Свинец - 0,03; Никель - 0,1; Цинк - 5,0; Хром (3+) – 0,5; Хром (6+) – 0,05;

ВЫВОДЫ:

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - **КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ** на номинальное давление не более PN 2,5 МПа (25 кгс/см²) условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50, т/ф 15БЗр, т/ф 15Б1п, предназначенная для использования в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения и технологических трубопроводов (для воды (т/ф 15БЗр); для горячей воды или насыщенного пара (т/ф 15Б1п)), соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 3).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции должны быть в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г., требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 3712-001-04606952-2011 «Клапаны запорные муфтовые латунные на номинальное давление не более PN 2,5 МПа (25 кгс/см²)».

Эксперт - врач ФБУЗ «Центр гигиены и
Эпидемиологии в Владимирской области»



А.А. Брыченков